

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску УНДиПР ГУ
МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного надзора)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 86, телефон: 226-92-66

E-mail: OND-Gorodskoy@yandex.ru

Предписание № 1816/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению города Новосибирска "Детский сад № 467 комбинированного вида"

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Новосибирска по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области А.С. Матвеева № 1816 от 01 сентября 2019г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», «25» сентября 2019г. государственным инспектором г. Новосибирска по пожарному надзору – ст. инспектором ОНД и ПР г. Новосибирска УНД и ПР ГУ МЧС России по НСО Мандровым С.В. проведена плановая проверка в отношении Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска "Детский сад № 467 комбинированного вида" по адресу ул. Союза Молодежи, 3, совместно заведующим Поповой Г.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности (установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности), выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|--|--|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Пожарные шкафы не имеют элементов для обеспечения его опломбирования. | п. 57 ППР в РФ | 01.06.2020г | |
| 2. | На дверях здания овощехранилища отсутствует обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". | п. 20 ППР в РФ | 01.06.2020г | |
| 3. | В образовательном учреждении не предусмотрено аварийное освещение (при проектировании и монтаже необходимо руководствоваться действующими нормами в области пожарной безопасности) | п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 | 01.06.2020г | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Новосибирска по пожарному надзору – ст. инспектор ОНД и ПР г. Новосибирска УНД и ПР
ГУ МЧС России по НСО Мандров С.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«30» сентября 2019г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:


подпись)

заведующий Попов Г.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«30» сентября 2019г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.